

採水地点：地下水原水

検査項目	基準値	検査回数	検査日												最大値	最小値	平均値
			2025年 4月25日	2025年 5月21日	2025年 6月17日	2025年 7月18日											
一般細菌	100個/mL以下	0															
大腸菌	検出されないこと	0															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0															
ジメチルジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0															
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0															
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0															
塩化物イオン	200 mg/L以下	0															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0															
蒸発残留物	500 mg/L以下	0															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0															
ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0															
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	0															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0															
フェノール類	0.005 mg/L以下	0															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0															
pH値	5.8 ~ 8.6	0															
味	異常でないこと	0															
臭気	異常でないこと	0															
色度	5度以下	0															
濁度	2度以下	0															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	4	<1.8	4.5	7.8	33									33	<1.8	11.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100mL)	4	3	5	6	5									6	3	5
クリプトスポリジウム	検出されないこと	2	不検出			不検出											
ジアルジア	検出されないこと	2	不検出			不検出											

<:未満を表します

採水地点：表流水原水

検査項目	基準値	検査回数	検査日												最大値	最小値	平均値
			2025年 4月25日	2025年 5月21日	2025年 6月17日	2025年 7月18日											
一般細菌	100個/mL以下	0															
大腸菌	検出されないこと	0															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0															
ジメチルジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0															
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0															
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0															
塩化物イオン	200 mg/L以下	0															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0															
蒸発残留物	500 mg/L以下	0															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0															
ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0															
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	0															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0															
フェノール類	0.005 mg/L以下	0															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0															
pH値	5.8 ~ 8.6	0															
味	異常でないこと	0															
臭気	異常でないこと	0															
色度	5度以下	0															
濁度	2度以下	0															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	4	13	23	130	110									130	13	69.0
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100mL)	4	7	5	3	6									7	3	5
クリプトスポリジウム	検出されないこと	2	不検出			不検出											
ジアルジア	検出されないこと	2	不検出			不検出											

◁:未満を表します

採水地点：原水調整池

検査項目	基準値	検査回数	検査日												最大値	最小値	平均値	
			2025年 4月25日	2025年 5月21日	2025年 6月17日	2025年 7月18日												
一般細菌	100個/mL以下	0																
大腸菌	検出されないこと	0																
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0																
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0																
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0																
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0																
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0																
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0																
ジメチルジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0																
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0																
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0																
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0																
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0																
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0																
銅及びその化合物	1 mg/L以下	0																
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0																
塩化物イオン	200 mg/L以下	0																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	0																
蒸発残留物	500 mg/L以下	0																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0																
ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0																
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	0																
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0																
フェノール類	0.005 mg/L以下	0																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0																
pH値	5.8 ~ 8.6	0																
味	異常でないこと	0																
臭気	異常でないこと	0																
色度	5度以下	0																
濁度	2度以下	0																
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	4	<1.8	1.8	23	33										33	<1.8	14.9
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100mL)	4	6	1	1	2										6	1	3
クリプトスポリジウム	検出されないこと	2	不検出			不検出												
ジアルジア	検出されないこと	2	不検出			不検出												

<:未満を表します